


Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Порядковый номер камеры | 12 | 11 | 01 | 02 |
| Номенклатурное обозначение камеры | Существующая | Существующая | КРУН-10-КК-09-У1 (индив.) Счетчики GSM-коммуникатор поставляются комплектно | КРУН-10-КК-09-У1 (индив.) Счетчики GSM-коммуникатор поставляются комплектно |
| Назначение камеры | Отходящая линия "Сингента-2" | Отходящая линия "Сингента-1" | Высоковольтный шкаф коммерческого учета 10кВ (наружная установка) | Высоковольтный шкаф коммерческого учета 10кВ (наружная установка) |
| Схема | | | | |

Фрагмент плана сущ. РП-10/0,4кВ N1



| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| | | | | | | 612-20-ЭС | | | |
| | | | | | | Электрические сети до границы земельного участка ООО "Сингента Продакшн" | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата | Строительство КЛ-10кВ | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Леликова | | | | | | Р | 8 | |
| Проверил | Корвякова | | | | | ВШКУ-10кВ. Схема электрических соединений | ООО"ПИРС" | | |
| ГИП | Корвякова | | | | | | | | |
| Н.контроль | Истомина | | | | | | | | |