


КНС после реконструкции



*—измерительные и контрольные кабели проложить в трубе на всем протяжении
 **—комплектно с насосом поставляется два силовых кабеля, подключаемых параллельно и защитный кабель длиной 10м.
 ***—по заданию раздела НК.АТХ к датчикам уровня, установленным в резервуарах N2—N4, предусмотрена прокладка измерительных кабелей 1у, 2у, 3у.

1	—	зам.	616-17	11.17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись
Разработал	Кулакова			11.17
Проверил	Мезенцева			11.17
Гл. спец.	Шаталова			11.17
Нач.отг.	Ивашова			11.17
Нормоконтр.	Мезенцева			11.17
ГИП	Чернецова			11.17

12300—Л21—НК ЭМ5			
Строительство канализационного коллектора с территории 2-ой очереди ОЭЗ ППТ "Липецк"			
Реконструкция канализационной насосной станции	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
План демонтажа и монтажа силовых сетей и цепей управления камеры переключений		ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"	