

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления ¹	Время отключения ²	Очереди ограничения (МВт)										Совмещен не с графиком ограничения на режима потребления электроэнергии, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
в т.ч. по Р-ну ПС 220кВ Дон, от шин 110кВ которой питаются ПС ОТС ЦУС						Всего по энергообъекту (энергоузлу), в том числе:	0,00	0,00	5,35	11,11	17,45	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	0
					ДУ	0,00	0,00	5,35	11,11	17,45	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	0
					ОП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ОВБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-25°C).

¹ ДУ – использование дистанционного управления, ОП – постоянный оперативный персонал объекта электроэнергетики (в том числе персонал потребителей) с круглосуточным дежурством на объекте электроэнергетики, ОВБ – персонал оперативно-выездных бригад, ДД – персонал с дежурством на дому.

² Время отключения фидера с момента получения первичным получателем команды об аварийных ограничениях диспетчерской команды на ввод указанного графика с учетом времени вторичного получения команд об аварийных ограничениях и времени потребления электрической энергии (мощности).

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго"



М.В. Яшин