

**Сводные данные об аварийных отключениях в границах деятельности  
АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" за 2020г.**

АО "ОЭЗ ППТ "Липецк"

период:2020г.

№ п/п	Дата и время возникновения аварии	Дата и время ликвидации аварии	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия по устранению	Недоотпуск, тыс. кВтч
1	07.04.20 4:37	07.04.20 10:38	Недостатки конструкции	Невыявленные причины	Замена неисправного фототиристора в схеме ЗДЗ. Рассмотреть возможность реконструкции защиты от дуговых замыканий с применением волоконно-оптических датчиков.	0,043946
2	16.09.20 0:27	16.09.20 0:27	Невыявленные причины	Нарушение электрической изоляции	Замена ТН-110 кВ.	0