

Приложение 1 к заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ
на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника службы
сетей и подстанций
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

 / И.И. Пещеров
(подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»


 / Н.Н. Коблякова
(подпись) (Ф.И.О.)

ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической энергии на 2025/2026 гг. присоединений ПС 110 кВ «ОЭЗ»

N п/п	Потребитель ¹	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	яч. 4.7 «Хэш Мейкер»	70									
2	яч.1.12 «Фондигаль-1», яч.2.11 «Шлюмберже-1», яч.4.11 «Шлюмберже-2»		34								
3	яч.110 кВ «Йокохама»			58							
4	яч. 1.3 «Бекарт 1»				59						
5	яч. 4.2 «ЧСЗ 4»					75					
6	яч.1.6 «Беттерман-1», яч.3.6 «Беттерман-2», яч.1.7 «ЛЗСК»яч.3.7 «Ланксесс» яч.1.9 «Рационал-1», яч.3.4 «Рационал 2»,						9				
7	яч. 2.5 «Техна-1», яч. 4.5 «Техна -2»							13			
8	яч. 3.3 «Бекарт 2»								60		
9	яч.2.2 «ЧСЗ 2»									85	
ИТОГО: по ПС 110кВ «ОЭЗ»²		70	104	162	221	296	305	318	378	463	576

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-25°C).

¹ При формировании графика допускается группирование потребителей по принципу административно-территориального деления территории соответствующего субъекта Российской Федерации, по вторичным получателям команд об аварийных ограничениях, территориальным подразделениям соответствующей сетевой организации и другим критериям при обязательном сохранении разбивки графика по энергоузлам (энергорайонам), предусмотренной заданием диспетчерского центра на разработку графиков аварийного ограничения, и выделения мест электрической сети (объектов), для которых диспетчерским центром заданы индивидуальные объемы аварийных ограничений.

² Заполняется нарастающим итогом