

Приложение 2 к заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ
на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника службы
сетей и подстанций
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

 / И.И. Пещеров
(подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

 Н.Н. Коблякова
(подпись) (Ф.И.О.)

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2025/2026 гг. ПС 110 кВ «ОЭЗ»

N п/п	Потребитель ¹	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	яч. 4.7 «Хэш Мейкер»	ПС 110кВ «ОЭЗ»	2									
2	яч.1.12 «Фондиталь-1», яч.2.11 «Шломберже-1», яч.4.11 «Шломберже-2»	ПС 110кВ «ОЭЗ»		1,4								
3	яч.110 кВ «Йокохама»	ПС 110кВ «ОЭЗ»			2,4							
4	яч. 1.3 «Бекарт 1»	ПС 110кВ «ОЭЗ»				3,3						
5	яч. 4.2 «ЧСЗ 4»	ПС 110кВ «ОЭЗ»					4,2					
6	яч.1.6 «Беттерман-1», яч.3.6 «Беттерман-2», яч.1.7 «ЛЗСК» яч.3.7 «Ланксесс» яч.1.9 «Рационал-1», яч.3.4 «Рационал 2»,	ПС 110кВ «ОЭЗ»						0,5				
7	яч. 2.5 «Техна-1», яч. 4.5 «Техна -2»	ПС 110кВ «ОЭЗ»							0,5			
8	яч. 3.3 «Бекарт 2»	ПС 110кВ «ОЭЗ»								3		
9	яч.2.2 «ЧСЗ 2»	ПС 110кВ «ОЭЗ»									4,4	
ИТОГО: по ПС 110кВ «ОЭЗ»			2	3,4	5,8	9,1	13,3	13,8	14,3	17,3	21,7	24

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-25°C).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 130C1EA55EB4172A754785B86514B317
Владелец: Коблякова Наталья Николаевна, АО ОЭЗ ППТ
ЛИПЕЦК, Технический директор

¹ При формировании графика допускается группирование потребителей по принципу административно-территориального подчинения, по вторичным получателям команд об аварийных ограничениях, территориальным подразделениям соответствующей сетевой организации и другим критериям при обязательном сохранении разбивки графика по энергоузлам (энергорайонам), предусмотренной заданием диспетчерского центра на разработку графиков аварийного ограничения, и выделения мест электрической сети (объектов), для которых диспетчерским центром заданы индивидуальные объемы аварийных ограничений.