Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения (30.09.2025)

АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" период: 3 квартал 2025г.

Мето				Установленная	Текущая	Свободная
расположения ТП, РП	Центр питания ПС	Наименование РП, ТП	Класс напряжения	мощность и кол-во	свободная	мощность 0,4 кВ с
			объекта, кВ	трансформаторов,	мощность 0,4 кВ	учетом заключенных
				кВА	III кат., кВА	договоров ТП, кВА
Липецкая область, Грязинский район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк"	ПС-110/10/10 кВ "ОЭЗ"	РП-1	10/0,4	2x1000	231,8	231,8
		РП-2	10/0,4	2x1000	588,2	588,2
		РП-5	10/0,4	2x630	1260,0	1260,0
		БКТП-"АДЦ"	10/0,4	2x630	38,8	38,8
		БКТП-"Центр"	10/0,4	2x630	1065,9	1065,9
		БКТП-"Комплекс"	10/0,4	2x630	417,6	417,6
		БКТП-"Таможня"	10/0,4	2x630	719,1	719,1
		БКТП-"Контейнерная"	10/0,4	2x630	85,5	85,5
		БКТП-"Тупиковая"	10/0,4	2x160	305,9	305,9
		БКТП-"Насосная"	10/0,4	2x160	291,8	291,8
		БКТП-"Очистные"	10/0,4	2x1000	431,8	431,8
		ТП-3	10/0,4	2x250	500,0	500,0
		ТП-4	10/0,4	2x250	500,0	500,0
Липецкая область,	ПС-110/10/10 кВ "ОЭЗ Елец-1"	РП-1	10/0,4	2x630	660,0	660,0
Елецкий район,		ТП-1	10/0,4	2x630	1245,0	1245,0
территория ОЭЗ ППТ "Липенк"		ТП-2	10/0,4	2x400	600,0	600,0